

**Результаты химико-биологических анализов питьевой воды за период с 05.2016 г. по 12.2016 г.**

**МУП ЖКХ «Универсал»**

<b>Месяц</b>	<b>Определяемый показатель</b>	<b>Среднемесячный результат</b>	<b>Нормативы (предельно допустимые концентрации), не более</b>	<b>Единицы измерения</b>
Май 2016 г.	• Мутность	1,7	2,6	ЕМФ
	• Цветность	15	20	Градусы
	• Остаточный хлор	0,3	0,3-0,5	мг/л
	• Хлориды	220	350	мг/л
	• Железо	0,2	0,3	мг/л
	• Общие колиформные бактерии	Не обнаружены	Отсутствие	-
Июнь 2016 г.	• Мутность	1,6	2,6	ЕМФ
	• Цветность	15	20	Градусы
	• Остаточный хлор	0,3	0,3-0,5	мг/л
	• Хлориды	290	350	мг/л
	• Железо	0,25	0,3	мг/л
	• Общие колиформные бактерии	Не обнаружены	Отсутствие	-
Июль 2016 г.	• Мутность	2,0	2,6	ЕМФ
	• Цветность	18	20	Градусы

	• Остаточный хлор	0,3	0,3-0,5	мг/л
	• Хлориды	210	350	мг/л
	• Железо	0,1	0,3	мг/л
	• Общие колиформные бактерии	Не обнаружены	Отсутствие	-
Август 2016 г.	• Мутность	2,0	2,6	ЕМФ
	• Цветность	15	20	Градусы
	• Остаточный хлор	0,3	0,3-0,5	мг/л
	• Хлориды	220	350	мг/л
	• Железо	0,1	0,3	мг/л
	• Общие колиформные бактерии	Не обнаружены	Отсутствие	-
Сентябрь 2016 г.	• Мутность	1,8	2,6	ЕМФ
	• Цветность	17	20	Градусы
	• Остаточный хлор	0,3	0,3-0,5	мг/л
	• Хлориды	230	350	мг/л
	• Железо	0,1	0,3	мг/л
	• Общие колиформные бактерии	Не обнаружены	Отсутствие	-
Октябрь 2016 г.	• Мутность	1,6	2,6	ЕМФ
	• Цветность	17	20	Градусы
	• Остаточный хлор	0,3	0,3-0,5	мг/л
	• Хлориды	200	350	мг/л

	<ul style="list-style-type: none"> <li>Железо</li> </ul>	0,1	0,3	мг/л
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Общие колиформные бактерии</li> </ul>	Не обнаружены	Отсутствие	-
Ноябрь 2016 г.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Мутность</li> </ul>	1,6	2,6	ЕМФ
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Цветность</li> </ul>	16	20	Градусы
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Остаточный хлор</li> </ul>	0,3	0,3-0,5	мг/л
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Хлориды</li> </ul>	220	350	мг/л
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Железо</li> </ul>	0,1	0,3	мг/л
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Общие колиформные бактерии</li> </ul>	Не обнаружены	Отсутствие	-
Декабрь 2016 г.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Мутность</li> </ul>	1,5	2,6	ЕМФ
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Цветность</li> </ul>	17	20	Градусы
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Остаточный хлор</li> </ul>	0,3	0,3-0,5	мг/л
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Хлориды</li> </ul>	220	350	мг/л
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Железо</li> </ul>	0,15	0,3	мг/л
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Общие колиформные бактерии</li> </ul>	Не обнаружены	Отсутствие	-